

A.T. Graves ou **Mortels**

2018 Languedoc Roussillon

(NB : **Apprentis** et **Intérimaires**)

- 1 – CANOHES (66)** : 19/01/18 ; Un salarié est mortellement blessé par le renversement de deux banches non stabilisées.
Décès.

- 2 – CAPESTANG (34)** : 18/01/18 ; Un monteur d'échafaudage est victime d'un malaise avec perte de connaissance et chute depuis l'échafaudage.

Contusions au niveau du visage et fracture de la rotule.

- 3 – St COUAT du RAZES (11)** : 06/02/18 ; Lors d'essais en charge (V.G.P.) d'un chariot télescopique, le renversement de l'engin, immobilisé sur un terrain en devers et gravillonneux, entraîne le décès du conducteur de travaux réseaux présent à proximité et blesse le conducteur de travaux de l'entreprise de gros-œuvre également présent.
1 Décès (hors BTP)
1 Blessure à l'épaule (fracture ou luxation)

- 4 – AGDE (34)** : 22/02/2018 ; un salarié chute de 8m dans un échafaudage où il manque un plateau.

Contusions diverses.

- 5 – St GERVASY (30)** : 21/02/2018 ; Le chauffeur de la mini-pelle a la tête écrasée entre l'arceau de sécurité de l'engin qu'il conduit et un mur de clôture le long duquel se déplace la machine (entre mur et fouille).

Mouvement incontrôlé de la pelle (cahot) et absence de ceinture de sécurité ?
Heurt pendant que le conducteur se penche au dehors (passage étroit entre fouille et mur) ?
Absence de témoin.

Décès.